

## Anlæg i langtidsservice

Bilag F til Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg

### Anlægsadresse

Firma

Adresse

Postnr. / By

### Anlægsnummer

### Anlægsejer

Firma

Adresse

Postnr. / By

Telefon

Mail

Kontaktpers.

I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning til kapitel 5 - Brand i Bygningsreglement 2018 af 3. januar 2020, fremgår det af kapitel 7: Driftkontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, at der i udkoblingsperioden for de brandtekniske installationer, som er installeret til sikring af personer, skal iværksættes kompenserende tiltag. Alternativt må lokalerne ikke benyttes.

Anlæg ønskes i langtidsservice fra den  /  20   
til kl.  den  /  20

Årsag

Flyttes ABA-centralen/nøgleboksen? Ja  Nej

Udskiftes ABA-centralen? Ja  Nej

Ændres DOA-linjen? Ja  Nej

Hvis ja, nyt anlægsnummer

Det er anlægsejers ansvar, at kompenserende tiltag i perioden, hvori anlægget er i langtidsservice, er overholdt.

Det er anlægsejers ansvar at informere Vestsjællands Brandvæsen, når anlægget igen tages i brug, eller hvis serviceperioden skal forlænges.

Anlægget er først i langtidsservice, når anlægsejer har modtaget en bekræftelse herpå fra Vestsjællands Brandvæsen.

Der opkræves fortsat årlig afgift i den periode, hvor anlægget er i langtidsservice.

Anmodning om langtidsservice bedes indsendt til [vct@vsbv.dk](mailto:vct@vsbv.dk)

, den  /  20

\_\_\_\_\_  
Anlægsejer