

Retningslinjer ved blinde alarmer

Bilag C til Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg

Som ejere af Vestsjællands Brandvæsen har kommunalbestyrelsen i kommunerne Holbæk, Kalundborg og Odsherred besluttet, at der skal opkræves et gebyr fra anlægsejer til dækning af Vestsjællands Brandvæsens udgifter i forbindelse med udrykningen. Dette i medfør af beredskabslovens § 23a.

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg opkræves et gebyr pr. udrykning jf. Lovbekendtgørelse nr. 314 af 03/04/2017, §23a. Vestsjællands Brandvæsen forbeholder sig ret til at opkræve udgifter for udrykning til alarmer, der kan henføres til mangelfuld og/eller fejlagtigt brug, i det omfang der er hjemmel hertil i lovgivningen.

I bekendtgørelsen defineres en blind alarm som en automatisk tilkaldelse af Vestsjællands Brandvæsen, uden at der er brand eller overhængende fare for brand. Det gælder både for myndighedskrævede anlæg og ikke-myndighedskrævede anlæg.

Skemaerne viser de typiske årsager til blinde alarmer.

Eksempler på årsager til blinde alarmer hvor der opkræves gebyr (listen er ikke fuldstændig)

- Håndværkerarbejde der aktiverer ABA
- Fejlbetjening af anlæg / tekniske fejl
- Påkørsel eller anden direkte påvirkning af sprinklerhoved
- Fyrværkeri
- Vand i brandmelder eller anlæg
- Høj temperatur ved f.eks. solopvarmning
- Stegeos, damp, tågekanon o. lign.
- Frostsprængning af sprinklerinstallation
- Tobaksrygning

Eksempler på årsager til blinde alarmer hvor der ikke opkræves gebyr

- Tordenvejr
- Udefra kommende fejl i forsyningsledninger uden for ejendommen (vand, el, telefon)
- Uforsætlig aktivering af brandtryk

Ved forsætlig påvirkning af automatiske brandalarmeringsanlæg (falske alarmer) opkræves ikke gebyr. Vestsjællands Brandvæsen kan rejse erstatningskrav i forbindelse med en politisag.

Eksempler på falske alarmer

- Forsætlig aktivering af brandtryk
- Hærværk på sprinklerhoved/røgdetektor