



Skabelon for driftsjournal.

Navn: _____

Adresse: _____

Kontrol før enhver benyttelse af lokalerne:

- Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Flugtveje kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige.
- Branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig.
- Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted.
- Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden.
- Brandsluknings udstyr kontrolleret og klar til brug.
- Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne samt placering og brug af brandslukningsmateriellet.
- Brand- og evakueringsinstruks, udført og opdateret.
- Personalet har inden for det sidste år modtaget instruktion om brand- og Evakueringsinstruksen.
- Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan.
- Lokalet benyttes uden inventar.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato og klokkeslæt for kontrol: _____ d. / _____ 2017

Navn på ansvarlig leder: _____

Underskrift af ansvarlig leder: _____

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg | Tlf. 59 53 47 00 | E-mail: vsbv@vsbv.dk

HOLBÆK KALUNDBORG LEJRE ODSHERRED SORØ | VSBV.DK